

PHARMALUX – BL-LED

Vandálbiztos lámpatest család

Leírás:

Led fényforrással szerelt mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető lámpatest rozbstus acéllemez házban, IP 65 védeettséggel, vandálbiztos/ütésálló kivitelben (IK10)

A lámpatest anyaga rozsdamentes acéllemez.

Alkalmazás:

- járműjavító aknák világítása
- börtöncellák, rendőrségi fogda,
- közterek, aluljárók,
- vasúti megállók, metróállomások
- stadionok területén



Felszerelés:

A lámpatest mennyezetre, oldalfalra, vagy álmennyezetbe süllyesztett módon is felszerelhető.

Rögzítés:

M6 csavarokkal és 19-25mm EPDM alátétekkel sík felületre rögzíthető. (tartószerkezet, falfelület, vagy mennyezet).

Műszaki adatok:

Táplálás 230V AC/DC - 24V AC/DC

Védetség: IP65

Mechanikai védelem: IK10 - 20J / 40J / 80J mechanikai behatásnak ellenáll

I. érintésvédelmi osztály (II ÉV osztály vagy törpefeszültség kivitelben is rendelhető)

Megnevezés	Méret	Teljesítmény	Fényáram	Fényhasznosítás
BL-LED AS	185 x 680 x 55 mm	35W / 43W	6280 / 7510 lm	165-180 lm/W L70B10
BL-LED AS	185 x 1260 x 55 mm	70W / 86W	12 560 / 15020 lm	165-180 lm/W L70B10

Színhőmérséklet:

- Alapértelmezett 4000K
- Egyedi megkeresés alapján ettől eltérő értékkel is rendelhető (3000K – 3500K - -4000K – 5000K -6000K)

Élettartam:


min. 100 000 óra

Rendelhető egyéb funkciók:


- Kiegészített függetlenül megtáplált 5W fényforrás (pl börtöncellák – HESSZ funkció)
- 2-5W Beépített akkumulátoros egység tartalékvilágítási feladatra, 1-3 óra áthidalással.

Fényeloszlás:



A lámpatest fényeloszlása a LED fényforrásra modulárisan felpattintható optikának köszönhetően széles körben választható.





- 90°-90° Normál optika 90°-os fényeloszlással





- 60°-90° Speciális optika, pl: folyosók megvilágítására



- 35°-70° Speciális optika, pl: magasraktári alkalmazásokhoz



- Dupla aszimmetrikus optika



- 25°-os aszimmetrikus optika

Vonatkozó szabványok/előírások:

MSZ EN 60598-1, MSZ EN 60598-2-1, MSZ EN 60598-2-22, MSZ EN 1838, MSZ EN 50172, MSZ EN 50102, MSZ ISO 3864-1, MSZ EN 16069

Gyártó adatai:

Pharmalux Kft
2144 Kerepes Szőlő dűlő 132.
info@pharmalux.hu

Alkalmazási példák:

Blaha Lujza tér aluljáró rekonstrukció



Meglévő állapot

